


UPS CENTRALE TERMICE 24V 900W SINUS PUR INTEx


KOM0325 – 900W

PANOUL FRONTAL



- 1- Afisaj cu LED-uri pentru tensiune pe baterie
- 2- Indicator cu LED pentru stare operare
- 3- Buton pornit/oprit

VEDERE DIN SPATE



- 1 – Conector pentru alimentare de la retea
- 2 – Intrerupator suprasarcina
- 3 – Conectare la baterii
- 4 – prize de iesire
- 5 – Ventilator pentru racire

1. INTRODUCERE

Acest echipament este o sursă de alimentare neîntreruptibilă care furnizează la ieșire o formă de undă sinusoidală. Spre deosebire de UPS-urile tradiționale, acest dispozitiv produce un nivel scăzut al distorsiunilor armonice și are un timp de transfer foarte scurt la întreruperea tensiunii de alimentare de la rețea. În condiții normale de funcționare, randamentul acestei surse este de aprox. 98%. Pentru menținerea bateriilor în cele mai bune condiții, acest UPS are 2 moduri de încărcare al bateriilor: normal și lent.

2. CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Tensiune de ieșire sinusoidală
- Funcționare bazată pe microprocesor
- Încărcare inteligentă
- Detectare stare baterie în timp real
- Protecție la suprasarcină, scurtcircuit și încălzire excesivă
- Izolare între baterie și tensiunea AC
- Control viteză ventilator răcire
- Performanță și fiabilitate ridicată

3. OPERARE

Pastrați cu grijă acest manual. Va rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de utilizarea aparatului. Pastrați manualul pentru consultări ulterioare.

1. Conectati cablul ROSU la borna “+” iar cablul NEGRU la borna “-” a acumulatorului auto – atentie! Alimentarea este din 24V deci trebuiesc conectate 2 baterii in serie!. Verificati ca legaturile intre cablurile UPS-ului cu bateria sa fie ferme (contactul sa fie foarte bun). Nu faceti scurtcircuit intre bornele bateriei si nu conectati invers cablurile la bornele bateriei.
2. Conectati echipamentul pe care doriti sa-l alimentati la priza UPS-ului. Pentru a fi siguri ca echipamentul va fi protejat la intreruperile de tensiune de la reseaua de alimentare, verificati ca puterea consumata de echipament sa nu depaseasca puterea maxima furnizata de UPS. O alarma va suna in caz de suprasarcina. Daca suprasarcina este foarte mare, UPS-ul se va opri automat ca si o masura de protectie.
3. Pornire pe baterie: pe durata intreruperii tensiunii de la retea, apasati butonul timp de 4 secunde, UPS-ul se porneste si intra in modul back-up (modul normal de functionare al UPS-ului). Pentru a-l opri, apasati din nou butonul pornit/oprit timp de 4 secunde.
4. Odata conectat la retea, UPS-ul incarca automat bateria de acumulatori. Cand UPS-ul este oprit, LED-ul verde palpaie la fiecare 2 secunde; apasati butonul de pornire timp de 1 secunda, UPS-ul va livra tensiune la prizele de la iesire.
5. Daca apasati butonul de pornit/oprit pentru 4 secunde, UPS-ul se opreste si nu mai exista tensiune la prizele de iesire. Cand este oprit, in cazul unei intreruperi de tensiune, UPS-ul va opri automat in 10 secunde tensiunea de la prizele sale de iesire. Cand este oprit si exista tensiune la retea, UPS-ul va mentine incarcarea acumulatorului.
6. In modul back-up, daca tensiunea pe acumulator este prea mare sau prea mica, se va emite un semnal de alarma. Daca valorile tensiunii pe baterie sunt exagerat de mari sau mici, UPS-ul se va opri automat.
7. Cand se intrerupe tensiunea de la retea, buzzerul va emite un semnal sonor la fiecare 8 secunde. Puteti intrerupe alarma sonora prin trecerea pe modul silentios – apasand pe butonul de control odata. Daca apasati inca o data acest buton, alarma sonora este reactivata.

4. SEMNALIZARI

4.1. Nivel baterie

Nivelul bateriei este aratat prin LED-uri atat in modul normal cat si un modul back-up. Cand LED-urile arata 20% capacitate in modul back-up si clipesc odata pe secunda, inseamna ca bateria este descarcata si UPS-ul se va opri curand – dupa cat timp, asta depinde de sarcina. Daca LED-urile arata 100% capacitate si clipesc odata pe secunda, bateria este supraincarcata.

4.2. Semnalizare stare operare

Daca LED-ul este verde, inseamna ca este tensiune la reseaua de alimentare; LED-ul devine rosu in momentul cand tensiunea de la retea se intrerupe.

4.3. Alarma sonora

In momentul in care tensiunea de retea se intrerupe, UPS-ul emite un “beep” pentru a avertiza asupra absentei tensiunii de alimentare de la retea.

4.4. Tabel cu semnalizari de baza

Conditie	Alarma	Semnalizare LED	Observatii
Tensiune intrare retea prea mare sau prea mica	1 “beep” la fiecare 8 secunde	Rosu	
Suprasarcina	1 “beep” / secunda		Nu poate fi oprita alarma sonora
Baterie descarcata	1 “beep” / secunda	Rosu	Nu poate fi oprita alarma sonora

5. DEPANARE

Problema	Cauza posibila	Remediere
UPS-ul nu arata nimic cand este conectat la retea	1. Cablul de alimentare defect 2. Comutator suprasarcina defect 3. Priza de alimentare nu are curent	1. Verificati cablul de alimentare 2. Inlocuiti comutatorul (la o unitate service!) 3. Verificati priza
Exista tensiune de iesire, UPS-ul emite un "beep" continuu, LED-ul este rosu	Suprasarcina la UPS	Opriti UPS-ul si reduceti sarcina de la iesire
Nu exista tensiune de iesire, UPS-ul emite un "beep" continuu, LED-ul este rosu	UPS-ul s-a oprit singur datorita suprasarcinii	Opriti UPS-ul si reduceti sarcina de la iesire
UPS-ul nu furnizeaza tensiune suficient timp	1. Suprasarcina la iesirea UPS 2. Bateria este slaba si nu furnizeaza suficienta energie	1. Opriti UPS-ul si reduceti din sarcina de la iesire 2. Lasati UPS-ul sconectat la retea timp de 10 ore, pentru a se incarca bateria. Daca dupa incarcare tot nu are energie suficienta, inlocuiti bateria
Comutatorul de pornire nu functioneaza	1. Comanda electronica din interior nu functioneaza corect 2. Buton defect	Deconectati UPS-ul de la retea si de la baterie si lasati-l sa se opreasca automat, conectati apoi din nou. Daca comutatorul tot nu functioneaza, duceti UPS-ul la un service specializat.
UPS-ul nu functioneaza alimentat din baterie	1. Polaritate gresita la conectarea bateriei 2. Supratensiune baterie 3. Baterie descarcata 4. UPS defect	1. Verificati si conectati corect bateria 2. Verificati tensiunea bateriei 3. Conectati UPS-ul la retea pentru a incarca bateria 4. Duceti UPS-ul la un service specializat.

6. INSTRUCIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANTA

- Cand inlocuiti bateria (sau bateriile) utilizati acelasi tip de baterie.
- Reciclati bateriile uzate corespunzator, respectand legislatia in vigoare, la centrele speciale de colectare ; nu le gauriti, nu le deschideti, electrolitul din baterie este periculos pentru ochi si piele.
- O baterie prezinta un potential factor de risc sau de scurtcircuit. Cand lucrati cu bateriile respectati urmatoarele reguli:
 - dati jos de pe mana ceasul, inelele sau alte obiecte metalice
 - utilizati unelte cu maner izolat
- Echipamentul poate fi operat de catre persoane fara nici o experienta prealabila.
- UPS-ul trebuie instalat langa echipamentul protejat astfel incat accesul la prizele de alimentare ale UPS-ului sa fie usor.
- Atentie! Desi deconectata de la retea de alimentare, UPS-ul furnizeaza la iesire tensiune periculoasa, prin alimentarea de la baterie!

- Inainte de orice lucrari de intretinere sau service in interiorul UPS-ului, deconectati unitatea de la retea de alimentare si de la baterie.
- Electrolitul din baterie poate constitui un pericol din punct de vedere chimic.

7. SPECIFICATII

MODEL	KOM0325
Putere	900 W
Tensiune intrare retea	145 +/- 5 ... 275 +/- 7 VAC
Frecventa tensiunii de la retea	45 ... 65 Hz
Tensiune iesire	220 (1+/-8%) +/- 7 VAC
Frecventa iesire	50-60 Hz
Forma de unda tensiune iesire	sinus pur
Tensiune baterie	24 VDC
Indicator stare baterie	da
Alarma	da
Dimensiuni (mm)	315 x 258 x 123
Greutate	12.6 kg



Produsele electrice nu trebuie reciclate impreuna cu gunoiul menajer. Va rugam sa le transportati la un centru de reciclare. Adresati-va autoritatilor locale cu privire la procedura de dezafectare a deeurilor electrice si electronice.

Determinarea autonomiei unui ansamblu format din acumulator si UPS nu este o sarcina atat de simpla pe cat pare. In tabelul de mai jos se prezinta autonomia in ore, functie de acumulatorii utilizati. **Aceste valori sunt pur informative, ele depind mult de starea de incarcare si de calitatea acumulatorului folosit! Valorile sunt calculate pentru un grad de descarcare de 80% a acumulatorului.**

Capacitate acumulator	Consum de 100W	Consum de 200W	Consum de 300W
24Ah	1.8	0.8	0.5
44Ah	3.2	1.5	1
55Ah	4	1.9	1.2
80Ah	5.9	2.7	1.8
160Ah	11.2	5.5	3.5
200Ah	14.4	6.4	4.4